

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	263	Stadt Straubing Umweltamt	1 70/1 ha
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	263	Stadt Straubing Umweltamt	wg
Betreiber	[Name]	Straubinger Stadtentwässerung und Straßeneinigung (SER)		
Standort	[Bezeichnung]	Klärwerk		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Imhoffstraße 97	94315	Straubing
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Biologische Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.6.2.1	5.3.b.i	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	08.11.2021	angekündigt [J/N]	
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	J	
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	J	Anlagenidentität / Konformität	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Sämtliche Bescheide und Anzeigen	
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Zusätzliche Co-Substratart eingesetzt (Leimwasser)	Anzeige nach §15 BImSch-Gesetz vorlegen	unverzüglich	Genehmigungsbehörde	
Emissionsmessungen nicht durchgeführt (Biofilter und Tropfkörper)	Messinstitut beauftragen für die Messungen	unverzüglich	Genehmigungsbehörde	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL